

Sosnowiec, 7 października 2024 roku

OB9.204.3.18.2024.KT

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 roku poz. 1230), po przeprowadzeniu przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (40-158 Katowice, Owocowa 8) badań jakości wody z próbki pobranej 24 września 2024 roku, informuje się, że woda na pływalni w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej (ulica mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu) spełniała wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu z wyłączeniem:

- chlor związany: 0,22 mg/l z niepewnością $\pm 0,06$ mg/l (wartość dopuszczalna: max 0,2 mg/l) – dla wody wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji;
- ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h: 120 jtk/ml z niepewnością 98-150 jtk/ml (wartość dopuszczalna: max. 20 jtk/ml) – dla wody wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji;
- chlor wolny: 0,28 mg/l z niepewnością $\pm 0,07$ mg/l (wartość dopuszczalna: 0,3-0,6 mg/l) – dla wody w niecce basenowej;

Podjęte czynności naprawcze:

- kalibracja urządzenia sterującego;
- zastosowanie metody tzw. przechlorowania;
- dezynfekcja za pomocą specjalistycznego preparatu biobójczego.