

Sosnowiec, 13 listopada 2024 roku

OB9.204.3.20.2024.KT

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 roku poz. 1230), po przeprowadzeniu przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (40-158 Katowice, Owocowa 8) badań jakości wody z próbki pobranej 5 listopada 2024 roku, informuje się, że woda na pływalni w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej (ulica mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu) spełniała wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu z wyłączeniem:

- chlor wolny: 0,23 mg/l z niepewnością $\pm 0,06$ mg/l (wartość dopuszczalna: max 0,3 – 0,6 mg/l) – dla wody w niecce basenowej;
- chlor związany: 0,45 mg/l z niepewnością $\pm 0,11$ mg/l (wartość dopuszczalna: max 0,3 mg/l) – dla wody w niecce basenowej.

Podjęte czynności naprawcze:

- kalibracja urządzenia sterującego.