

Sosnowiec, 9 maja 2025 roku

OB9.204.3.9.2025.KT

## KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 roku poz. 1230), po przeprowadzeniu przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (40-158 Katowice, Owocowa 8) badań jakości wody z próbki pobranej 6 maja 2025 roku, informuje się, że woda na pływalni w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej (ulica mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu) spełniała wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu z wyłączeniem:

- potencjał utleniająco – redukujący/Potencjał redox: 600 mV z niepewnością  $\pm 54$  mV (wartość dopuszczalna: min. 750 mV) – dla wody w nieszce basenowej.

Podjęte czynności naprawcze:

- kalibracja urządzenia sterującego.