

Sosnowiec, 19 sierpnia 2026 roku

OB9.204.3.15.2026.KT

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 roku poz. 1230), po przeprowadzeniu przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (40-158 Katowice, Owocowa 8) badań jakości wody z próbki pobranej 2 czerwca 2026 roku, informuje się, że woda na pływalni w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej (ulica mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu) spełniała wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu z wyłączeniem:

- potencjał utleniająco-redukujący /potencjał redoks: 683 mV z niepewnością ± 61 (wartość dopuszczalna: min. 750 mV) – dla wody w nieszce basenowej,
- chlor związany: 0,35 mg/l z niepewnością $\pm 0,09$ mg/l (wartość dopuszczalna: max 0,3 mg/l) – dla wody w nieszce basenowej.

Podjęte czynności naprawcze:

- modyfikacja ilości dozowania poszczególnych preparatów do dezynfekcji wody basenowej,
- kalibracja urządzenia sterującego.