

Sosnowiec, 29 maja 2025 roku

OB9.204.3.10.2025.KT

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 roku poz. 1230), po przeprowadzeniu przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (40-158 Katowice, Owocowa 8) badań jakości wody z próbki pobranej 20 maja 2025 roku, informuje się, że woda na pływalni w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej (ulica mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu) spełniała wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu z wyłączeniem:

- chlor wolny: 0,05 mg/l z niepewnością $\pm 0,02$ mg/l (wartość dopuszczalna: 0,3-0,6 mg) – dla wody w nieszce basenowej,
- potencjał utleniający – redukujący/Potencjał redox: 648 mV z niepewnością ± 58 mV (wartość dopuszczalna: min. 750 mV) – dla wody w nieszce basenowej.

Podjęte czynności naprawcze:

- kalibracja urządzenia sterującego.