Sosnowiec, 11 lutego 2026 roku

OB9.204.3.4.2026.KT

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 roku poz. 1230), po przeprowadzeniu przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (40-158 Katowice, Owocowa 8) badań jakości wody z próbki pobranej 3 lutego 2026 roku, informuje się, że woda na pływalni w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej (ulica mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu) spełniała wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu z wyłączeniem:

- chlor związany: 0,46 mg/l z niepewnością ±0,12 mg/l (wartość dopuszczalna: max 0,3 mg/l) – dla wody w niecce basenowej,
- potencjał utleniająco-redukujący/Potencjał redoks: 705 mV z niepewnością ±63 mV (wartość dopuszczalna: min. 750 mV) – dla wody w niecce basenowej.

Podjęte czynności naprawcze:

- kalibracja urządzenia sterującego.