

Sosnowiec, 15 lutego 2024 roku

OB9.204.3.3.2024.KT

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 roku poz. 2016), po przeprowadzeniu przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (40-158 Katowice, Owocowa 8) badań jakości wody z próbki pobranej 6 lutego 2024 roku, informuje się, że woda na pływalni w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej (ulica mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu) spełniała wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu z wyłączeniem:

1. parametry fizykochemiczne:

- chlor wolny: 0,77 mg/l z niepewnością $\pm 0,19$ mg/l (wartość dopuszczalna: 0,3-0,6 mg/l) – dla wody w niece basenowej.

Podjęte czynności naprawcze:

- kalibracja urządzenia sterującego.